



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie
26-200 Końskie, ul. Krakowska 44
tel. (41) 390 32 00, fax (41) 390 32 03

STAROSTA PRZYSUSKI

Integralna część decyzji

A B 6740 2. 26. 20. 11.

z dnia 15. 11. 2010r.

o pozwoleniu na budowę
stacji uzdatniania
wody

Końskie 18.10.2010r.

TU/...4402/...../10r.

Znak sprawy: TU.WWP/MM/152/10

TAROSTA
Wacław Kwiecień

KIEROWNIK
Wydziału Architektury

NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy s.j.
Ul. Bór 143/15/7
42-200 Częstochowa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo znak NBM/16510 z dnia 01.10.2010r. oraz w nawiązaniu do naszej wcześniejszej korespondencji informujemy, że wyrażamy zgodę na wyniesienie istniejącego układu pomiarowego z budynku do złącza kablowo – pomiarowego zasilającego budynek hydroforni w miejscowości Kłonna pod warunkiem:

- zbudować złącze kablowo - pomiarowe w miejscu istniejącego złącza kablowego (obudowa złącza pomiarowego wykonana z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spełniających wymagania odpowiednich normy o wytrzymałości mechanicznej, odporności na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne, zapewniające stopień ochrony przynajmniej IP 44D)
- zdemontować istniejący układ pomiarowy pośredni,
- przygotować miejsce pod zabudowę licznika bezpośredniego dwukwadrantowego,
- zabezpieczenia główne o prądzie znamionowym zgodnym z dotychczasową umową należy zainstalować w projektowanym złączu kablowo - pomiarowym (40kW-80A),
- instalacje w budynku zasilic zalicznikowo.

Ponadto informujemy, że:

- prace związane z przebudową zasilania należy wykonać **zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w PGE Dystrybucja S.A.** własnym kosztem i staraniem, przebudowę należy zlecić osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia,
- termin prac ustalić z Oddziałem Układów Pomiarowych w RZE Końskie,
- miejsce dostarczenia energii elektrycznej zaciski prądowe podstawy bezpiecznikowych na wyjściu przewodów w rozdzielnicy stacyjnej,
- sieć niskiego napięcia **Kłonna Hydrofornia** pracuje w układzie „TN-C”
- zakończenie przebudowy należy zgłosić do siedziby RZE Końskie wraz z wypełnionym oświadczeniem przesłanym w załączeniu celem dokonania odbioru technicznego przebudowanych urządzeń,
- istniejący kabel 2xYAKY 4x120 ze stacji trafo Kłonna Hydrofornia do ZK oraz przebudowane złącze kablowo – pomiarowe na majątku Inwestora,
- ważność niniejszych warunków ustala się na 2 lata od dnia ich określenia.

mgr inż. Paweł Ślady

Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
w zakresie instalacji elektrycznych
Nrejestru: SLK40366/PWOE/01
SLK40366/PWOE/01

Za zgodność z oryginałem

podpis

lok- 43
data - 22-10-2010