

UWAGI:

1. Skrzynki pośrednie sterownicze SP1, SP2 z PCV należy zamontować w obudowach studni głębinowych S1 i S2.
2. Skrzynka o stopniu ochrony IP66.



NBM Technologies

NBM Technologies
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI
KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ

INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ




NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNEK
POŚREDNICH SP1, SP2


STADIUM DOKUMENTACJI

P.B.

SKALA





/


PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Blody	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	1/1
OPRACOWAŁ:			01.2011		
mgr inż. Paweł Kozuch					
SPRAWDZIŁ:				NR RYSUNKU	
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		01.2011	E-12	



UWAGI:

1. Skrzynkę pośrednią sterowniczą SP3 z PCV należy zamontować w zbiorniku napowietrzająco-magazynowym ZNM, w pobliżu wlotu,
2. Skrzynka o stopniu ochrony IP66.

		NBM Technologies		NBM Technologies Mrocza i Wspólnicy spółka jawna 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl	
ZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIAĞOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA					
OBIEKT: STACJA WODOCIAĞOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ					STADIUM DOKUMENTACJI P.B.
INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ					SKALA */*
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNKI POŚREDNIEJ SP3					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Błdy	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	1/1
OPRACOWAŁ:			01.2011	NR RYSUNKU	
mgr inż. Paweł Kozuch					
SPRAWDZIŁ:	UAN-VIII/7342/210/92		01.2011	E-13	
mgr inż. Tadeusz Kitala					



UWAGI:

1. Skrzynkę pośrednią SP4 z PCV należy zamontować w pobliżu wodomierza W3 w stacji wodociągowej,
2. Skrzynka o stopniu ochrony IP66.



NBM Technologies

NBM Technologies
Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: +34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI
KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ

STADIUM DOKUMENTACJI




INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ

P.B.


SKALA

NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNKI
POŚREDNIEJ SP4

/




PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIENI	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	1/1
OPRACOWAŁ:			01.2011		
mgr inż. Paweł Kozuch				NR RYSUNKU	
SPRAWDZIŁ:				E-14	
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92		01.2011		

E-14



UWAGI:

1. Skrzynki pośrednie SP5 i SP6 z PCV należy zamontować w pobliżu pomp dozujących PDC1 i PDC2 w stacji wodociągowej,
2. Skrzynka o stopniu ochrony IP66.

		NBM Technologies Mrocza i Wspólnicy spółka jawna 42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157 tel/fax: 34 365-75-81 e-mail: biuro@nbmtechnologies.pl			
ZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA					
OBIEKT: STACJA WODOCIĄGOWA W MIEJSCOWOŚCI KŁONNA GMINA ODRZYWÓŁ					STADIUM DOKUMENTACJI P.B.
INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ					SKALA */*
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA ZEWNĘTRZNA I WIDOK WEWNĘTRZNY SKRZYNEK POŚREDNICH SP5, SP6					
PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	1/1
OPRACOWAŁ:			01.2011	NR RYSUNKU	
mgr inż. Paweł Kozuch					
SPRAWDZIŁ:	UAN-VIII/7342/210/92		01.2011	E-15	
mgr inż. Tadeusz Kitala					