



CHLOROWNIA W BUD. SUW	HALA FILTRÓW W BUDYKU SUW
PDC1	SPR
Pompa dozująca P _{max} =18W; I _{max} =0,16A; Un=1x230V	Sprężarka powietrza P _n =2,2[kW]; Un=3x400[V]

N B M

Technologie

NBM Technologie

Mrocza i Wspólnicy spółka jawna
42-200 Częstochowa ul. Bór 143/157
tel/fax: 34 365-75-81
e-mail: biuro@nbmtechnologie.pl

ZADANIE: PRZEBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ W
MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSSA GMINA ODRZYWÓŁ – CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

OBIEKT: STACJA UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI KOLONIA OSSA GMINA ODRZYWÓŁ

INWESTOR: GMINA ODRZYWÓŁ
UL. WARSZAWSKA 53, 26-425 ODRZYWÓŁ

NAZWA RYSUNKU: SCHEMAT IDEOWY UKŁADU ZASILANIA – ROZDZIELNICA SST

STADIUM DOKUMENTACJI

P.B.

SKALA

/

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEN	PODPIS	DATA	WERSJA	ARKUSZ
mgr inż. Paweł Blady	SLK/0366/PWOE/04		01.2011	1	5/5
OPRACOWAŁ:			01.2011		
mgr inż. Paweł Kozuch					
SPRAWDZIŁ:			01.2011		
mgr inż. Tadeusz Kitala	UAN-VIII/7342/210/92				

NR RYSUNKU

E-09