



PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Skarżysko-Kamienna
Rejonowy Zakład Energetyczny Końskie
26-200 Końskie, ul. Krakowska 44
tel. (41) 390 32 00, fax (41) 390 32 03

STAROSTA PRZYSUSKI

Integralna część decyzji

A B 6740 2 20.....

z dnia

o pozwoleniu na budowę

Końskie 18.10.2010r.

TU/...4402/...../10r.

Znak sprawy: TU.WWP/MM/157/10

NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy s.j.
Ul. Bór 143/15/7
42-200 Częstochowa

KIEROWNIK
Wydziału Architektury i Budownictwa

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo znak NBM/16/10 z dnia 01.10.2010r. oraz w nawiązaniu do naszej wcześniejszej korespondencji informujemy, że wyrażamy zgodę na wyniesienie istniejącego układu pomiarowego z budynku do złącza kablowo – pomiarowego zasilającego budynek hydroforni w miejscowości Ossa pod warunkiem:

- zabudować złącze kablowo - pomiarowe w miejscu istniejącego złącza kablowego nr 1416-001 (obudowa złącza pomiarowego wykonana z tworzyw sztucznych termoutwardzalnych, spełniających wymagania odpowiednich normy o wytrzymałości mechanicznej, odporności na promieniowanie UV i wpływy atmosferyczne, zapewniające stopień ochrony przynajmniej IP 44D)
- zdemontować istniejący układ pomiarowy bezpośredni,
- przygotować miejsce pod zabudowę licznika bezpośredniego dwukwadrantowego,
- zabezpieczenia główne o prądzie znamionowym zgodnym z dotychczasową umową należy zainstalować w projektowanym złączu kablowo - pomiarowym (24kW-50),
- instalacje w budynku zasilic zalicznikowo.

Ponadto informujemy, że:

- prace związane z przebudową zasilania należy wykonać **zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami w PGE Dystrybucja S.A.** własnym kosztem i staraniem, przebudowę należy zlecić osobie lub firmie posiadającej stosowne uprawnienia,
- termin prac ustalić z Oddziałem Układów Pomiarowych w RZE Końskie,
- miejsce dostarczenia energii elektrycznej zaciski prądowe podstaw bezpiecznikowych na wejściu przewodów w złączu kablowo – pomiarowy,
- sieć niskiego napięcia **Ossa Hydrofornia** pracuje w układzie „TN-C”
- zakończenie przebudowy należy zgłosić do siedziby RZE Końskie wraz z wypełnionym oświadczeniem przesłanym w załączeniu celem dokonania odbioru technicznego przebudowanych urządzeń,
- istniejący kabel 2xYAKY 4x240 ze stacji trafo Ossa Hydrofornia do ZK nr 1416-001 pozostaje na majątku i w eksploatacji PEG Dystrybucja S.A. – RZE Końskie, natomiast przebudowane złącze kablowo – pomiarowe na majątku Inwestora,
- ważność niniejszych warunków ustala się na 2 lata od dnia ich określenia.

Za zgodność z oryginałem

podpis

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie
20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, NIP: 946-259-38-55, REGON: 060552840
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy
pod numerem KRS: 0000343124, kapitał zakładowy / kapitał wpłacony: 9.730.742.890,00 zł.
www.pgedystrybucja.pl