





LEGENDA:

-  ZAWÓR TERMOSTATYCZNY RA-N DN15
-  ZAWÓR POWROTNY RLV-S DN15
-  GRZEJNIK PŁYTOWY PURMO typ C

UWAGA

- Rozprowadzenie instalacji c.o. pozostaje bez zmian.
- Na zaworach termoatacyjnych należy zamontować głowicę termostatyczną Panda
- Grzejniki połączyć z istniejącym rurarzem
- W najwyższych punktach instalacji zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem odcinającym

Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Pow. [m²]	Rodzaj posadzki
20	Komunikacja - klatka schodowa	13,07	Gress
21	Przedpokój	11,45	Gress
22	Pokój wypoczynkowy mężczyzn	17,78	Wyk. dywan.
23	Pokój wypoczynkowy kobiet	15,71	Wyk. dywan.
24	Łazienka	2,61	Gress
25	WC	1,77	Gress
26	Pokój Pielęgniarki	8,69	Wyk. PCV
27	Pokój Kierownika	10,24	Wyk. dywan.

 Krzysztof Tarkowski 97 - 200 Tomaszów Maz. ul. Ogrodowa 7/9 m 8 tel. 797 582 446, e-mail: krzysztof.tarkowski@wp.pl		Tytuł projektu: ADAPTACJA POMIESZCZEŃ BUDYNKU BYŁEGO POSTERUNKU ENERGETYCZNEGO NA DOM WSPARCIA "SENIOR - WIGOR"	
Lokalizacja:		26-425 Odrzywół, ul. Łukowa 19 gm. Odrzywół nr ewid. dz. 1032/5, obręb Odrzywół	
Zleceniodawca:		Gmina Odrzywół z siedzibą 26 - 425 Odrzywół ul. Warszawska 53	
Projektował:	mgr inż. Agata Jędrachowicz upr nr LOD/2813/PWOS/15	Data opracowania:	Październik 2016 r.
Nazwa obiektu:	Instalacja c.o. Rzut piętra	Skala rysunku:	1 : 50
		Nr rysunku:	I - 6