Szkic lokalizacji kotłowni i magazynu paliwa
rzut piwnic budynek UG



1 - kocioł pellet/zrębki min 200 kW - szt,. 2
2 - komin dwupłaszcz. min. Dn 300 - szt. 2
3 - bunkier na paliwo min. 2 x 26 m3 (objętość użytkowa)

ściany do wyburzenia

projektowane okno