

RODZAJE KINET OPISANO NA PROFILACH PODŁUŻNYCH.
ZASTOSOWANO:
- KINETY ZBIORCZE
- KINETY PRZELOTOWE: PROSTE, 45°, 90°



UWAGA!

BETONOWA STUDZIENKA PREFABRYKOWANA
Z WKŁADKĄ WYKONANĄ Z POLIURETANU – PU

DENNICA STUDZIENKI WYKONANA JAKO MONOLITYCZNA,
PREFABRYKOWANA, Z FABRYCZNIE ZABETONOWANĄ WKŁADKĄ Z POLIURETANU
JAKO KINETA GŁÓWNA WRAZ Z EWENTUALNYMI DOPŁYWAMI BOCZNYMI,
POŁĄCZONA Z PRZEJŚCIAMI SZCZELNYMI WYPOSAŻONYMI W USZCZELKI
DLA PRZYŁĄCZENIA RUR W ŚCIANIE STUDNI

ZAPROJEKTOWANO STUDNIE KASKADOWE Z KASKADĄ ZEWNĘTRZNĄ Z RURĄ PIONOWĄ SPUSTOWĄ. ODCINEK SPADOWY W KASKADZIE WYKONAĆ JAKO PIONOWY BEZPOŚREDNIO PRZY STUDNI (ZASTOSOWAĆ TRÓJNIK 90° I KOLANO 90°).
KANAŁ GŁÓWNY NALEŻY WPROWADZIĆ DO WNĘTRZA STUDNI.
KASKADĘ ZEWNĘTRZNA WYKONAĆ Z RUR I KSZTAŁTEK Z PVC–U.

WŁAŚCIWOŚCI ELEMENTÓW:
BETON: beton C35/45, wodoszczelność W–8, nasiąkliwość ≤5%,
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ZGNIATANIE KRĘGÓW:
– obciążenie niszczące KI ≥ 40 kN/m,
WYTRZYMAŁOŚĆ NA PIONOWE OBCIĄŻENIE ZGNIATAJĄCE POKRYWY:
– obciążenie próbne dla elementu żelbetowego ≥ 120 kN
– pionowe obciążenie zgniatające ≥ 300 kN,
TOLERANCJE WYMIAROWE ELEMENTU:
– wysokość (h) ± 10 mm
– średnica wewętrzna (DNwew) ± 5 mm
– średnica zewnętrzna (DNzew) ± 5 mm
– grubość ścianki (g) ± 5 mm.

STUDNIE SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA NORMY PN–EN 1917
(ZGODNIE Z AKTUALNYMI DEKLARACJAMI ZGODNOŚCI).

Biuro Projektowe	**FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"** PRACOWNIA PROJEKTOWA ul. Grota-Roweckiego 7/1 97-300 Piotrków Trybunalski tel./fax: 44 737 89 61 e-mail: biuro@bio-system.pl
Zamawiający	GMINA ODRZYWÓŁ Ul. Warszawska 53 26-425 Odrzywół
Projekt	„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ceteń, gmina Odrzywół"
Projektował: mgr inż. Artur Kozłowski	Podpis / Nr uprawnień: 24/02/WŁ
E-mail: artur.kozlowski@bio-system.pl	
Opracował: mgr inż. Michał Mroziński	Podpis
E-mail: michal.mrozinski@bio-system.pl	
Sprawdził: mgr inż. Marcin Kaźmierczak	Podpis / Nr uprawnień: ŁOD/1288/PWOS/09
E-mail: -	
Treść rysunku	SCHEMAT STUDNI BETONOWYCH Ø1000mm - KASKADOWYCH
Branża: Sanitarna	Data opracowania: Sierpień 2016
Faza projektu: Projekt wykonawczy	Skala: -
	Nr arkusza: SW-02