RZUT – BUDYNEK SUW – INSTALACJE WENTYLACYJNE



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ

1. POMIESZCZENIE POMPOWNII
2. POMIESZCZENIE CHLORATORNI
3. POMIESZCZENIE ROZDZIELNI
4. WC
5. POMIESZCZENIE AGREGATU

RZĘDNA ±0,00 = 149,70 m n.p.m.

WYTYCZNE REALIZACJI

OTWORY BUDOWLANE ZGODNIE Z CZĘŚCIĄ KONSTRUKCYJNĄ OPRACOWANIA

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WENTYLACJI

Pozycja	Ilość	Jednostka	Opis	PRODUCENT
15	1	szt.	KOLANO SEGMENTOWE B ø100 – 90°	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
14	600	mmb.	RURA SPIRO SR–250–0,50–1000	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
13	1200	mmb.	RURA SPIRO SR–200–0,50–1500	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
12	1	szt.	K.W. zamykana skośna z siatką śr. 100 z siatką przeciw owadom w wersji z mechanizmem typu "żaluzja"	P.P.H.U PRZYBYSZ
11	7000	mmb.	RURA SPIRO SR–100–0,50–1500	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
10	3	szt.	KWO ø100 z siatką o oczkach 12x12 mm	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
9	1	szt.	Czerpnia scienna typ ST–JWN 600x800	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
8	2	szt.	ŻALUZJA WYWIEWNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PER–200 W/N	Venture Industries Sp.z o.o.
7	1	szt.	ŻALUZJA WYWIEWNA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO PER–250 W/N	Venture Industries Sp.z o.o.
6	1	szt.	Kratka nawiewna typ ST–W/E 620x550+RM	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
5	1	szt.	Kratka nawiewna typ ST–W/E 600x800	PHU FRAPOL Sp. z o.o.
4	1	szt.	Wentylator ASPIROMATIC G100	Venture Industries Sp.z o.o.
3	1	szt.	Wentylator łazienkowy EB – 100T z przepustnicą zwrotną	Venture Industries Sp.z o.o.
2	2	szt.	Wentylator osiowy ścienny HXM – 200	Venture Industries Sp.z o.o.
1	1	szt.	Wentylator osiowy ścienny HCFB–4–250–H–A	Venture Industries Sp.z o.o.

BIURO PROJEKTOWE	FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM" PRACOWNIA PROJEKTOWA UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL. /FAX (044) 737 89 61 e-mail: biuro.pro@bio-system.pl			
PROJEKT	ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĄBROWIE, GMINA ODRZYWÓL			
INWESTOR	Gmina Odrzywół – ul. Warszawska 53, 26–425 Odrzywół			
OBIEKT	STACJA UZDATNIANIA WODY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. ARTUR KOZŁOWSKI	24/02/WŁ		2016 LISTOPAD
OPRACOWAŁ	mgr inż. MICHAŁ MROZIŃSKI			
SPRAWDZIŁ				
BRANŻA	SANITARNA			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY	REWIZJA	00	
TREŚĆ RYSUNKU	BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY - INSTALACJA WENTYLACJI	SKALA	1:50	
		RYS. NR	S - K08	