

URZĄD GMINY

w Odrzywole

ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
tel. (048) 67 16 057, tel./fax (048) 67 16 350
NIP 798-12-59-102, REGON 000545320

Odrzywół, dnia 14.02.2012r..

IT – 3410/02/2/2012

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum Wiejskie w Wysokinie**, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078 i Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13 i Nr 28, poz. 143) – zwanej dalej ustawą.

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie:

Ze względu na brak dokumentacji projektowej dotyczącej instalacji sanitarnej i grzewczej, czy zamawiający potwierdza wielkości przedmiar w pozycjach, np.:

- Przedmiar instalacji sanitarnych świetlicy:
 - 1.2.10 Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej – 0,86 szt.;
 - 1.2.12 Terma elektryczna 80l – 0,86 kpl;
 - 1.2.9 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe – 2,58 szt.;
- Przedmiar instalacji sanitarnych OSP:
 - 1.1.2 Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m – 0,00 m³;
 - 1.2.8 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm – 0,28szt.;
 - 3.3.27 Zlewy blaszane – 0,28 kpl;
 - 3.3.29 Ustępy z płuczką typu „kompakt” – 0,14 kpl;
 - 3.3.30 Pisuar pojedynczy z zaworem splukującym – 0,28 kpl.

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza wielkości przedmiarowe w pozycjach, np.:

- Przedmiar instalacji sanitarnych świetlicy:
 - 1.2.10 Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm – 0,86 szt.; oraz Baterie zlewozmywakowe stojące o średnicy nominalnej 15 mm – 0,14 szt. w przedmiarze instalacji sanitarnych OSP poz. 1.2.10. Łączna ilość baterii zlewozmywakowych – 1 szt.
 - 1.2.12 Terma elektryczna 80l – 0,86 kpl; oraz Terma elektryczna 80l – 0,14 kpl w przedmiarze instalacji sanitarnych OSP poz. 1.2.12. Łączna ilość term elektrycznych 80l – 1 szt.
 - 1.2.9 Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe – 2,58 szt.; oraz Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe – 0,42 szt. w przedmiarze instalacji sanitarnych OSP poz. 1.2.9. Łączna ilość baterii umywalkowych lub zlewozmywakowych – 3 szt.
- Przedmiar instalacji sanitarnych OSP:
 - 1.1.2 Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m – 0,00 m³; oraz Wykopy jamiste o głębokości do 3,0 m – 0,03 m³ w przedmiarze instalacji sanitarnych świetlicy poz. 1.1.2. Łączna ilość wykopów jamistych o głębokości do 3,0 m – 0,03 m³.
 - 1.2.8 Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm – 0,28szt.; oraz Zawory czerpalne o średnicy nominalnej 15 mm – 1,72 szt. w przedmiarze instalacji sanitarnych świetlicy poz. 1.2.8. Łączna ilość zaworów czerpalnych o średnicy nominalnej 15 mm – 2 szt.

- 3.3.27 Zlewy blaszane – 0,28 kpl; oraz Zlewy blaszane – 1,72 kpl w przedmiarze instalacji sanitarnych świetlicy poz. 1.2.27. Łączna ilość zlewów blaszanych 2 kpl.
- 3.3.29 Ustępy z płuczką typu „kompakt” – 0,14 kpl; oraz Ustępy z płuczką typu „kompakt” – 0,86 kpl w przedmiarze instalacji sanitarnych świetlicy poz. 1.2.29. Łączna ilość ustępów z płuczką typu „kompakt” – 1 kpl.
- 3.3.30 Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym – 0,28 kpl oraz Pisuar pojedynczy z zaworem spłukującym – 1,72 kpl w przedmiarze instalacji sanitarnych świetlicy poz. 1.2.30. Łączna ilość pisuarów pojedynczych z zaworem spłukującym – 2 kpl.

Analogicznie pozostałe wielkości z przedmiaru OSP i świetlicy.

Zamawiający nadmienia, że uwagi dotyczące obliczenia wartości zamówienia zostały zamieszczone w dniu 10.02.2012 r. na stronie BIP Gminy Odrzywół.


mgr **Marian Kmiecik**