

TEREN OCHRONY BEZPOŚREDNIEJ UJĘCIA WODY PODZIEMNEJ

OSOBOM NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY

Tablica w kształcie prostokąta o wymiarach 400x600mm, koloru niebieskiego z białym paskiem szerokości 6mm w odległości 6mm od krawędzi i napisem koloru białego. Grubość liter – 8mm, wysokość liter – 60mm, odstęp między wierszami – 40mm

Na terenie strefy ochrony bezpośredniej zabrania się wszelkiej działalności odbiegającej od celów związanych z eksploatacją ujęć, przebywania osób postronnych, wprowadzania zwierząt, składowania i wylewania ścieków chemicznych, mogących mieć wpływ na czystość wód podziemnych.

20. Ocena jakości wody

Wody z obydwu studni mają zbliżony skład fizyko-chemiczny i zaliczają się do grupy miękkich, nisko mineralizowanych. W wodzie pojawia się okresowo zapach siarkowodoru, szczególnie w okresie zimowo-wiosennym. Pozostałe parametry w wodzie odpowiadają parametrom określonym w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r „w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.”

Woda charakteryzuje się następującymi parametrami:

Parametr badany	Jednostka	Wartość dopuszczalna	Wynika badań wody w hydroforni z 18.05.2010r.	Wynika badań wody w wodociągu z 18.05.2010r.	Wynika badań wody w wodociągu z 08.07.2010r.	Wynika badań wody w wodociągu z 08.07.2010r.
Odczyn (pH)	-	6,5 - 9,5	7,88	7,65	7,8	7,85
Przewodność elektryczna właściwa	µS/cm	< 2500	298	298	320	319
Mangan (Mn)	mg/dm ³	< 0,05	< 0,004	< 0,004	-	-
Żelazo (Fe)	mg/dm ³	< 0,2	< 0,060	< 0,060	-	-
Mętność	NTU	< 1	< 0,10	< 0,10	< 0,10	< 0,10
Barwa	mgPt/dm ³	< 15	< 5	< 5	< 5	< 5
Zapach	TON	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Smak	TFN	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny
Chlor wolny	mg/dm ³	< 0,3	0,02	0,02	-	-
Amonowy jon (NH ₄ ⁺)	mg/dm ³	< 0,5	< 0,05	< 0,05	-	-
Azotany (NO ₃ ⁻)	mg/dm ³	< 50	5,02	4,87	-	-
Azotyny (NO ₂ ⁻)	mg/dm ³	< 0,5	< 0,03	< 0,03	-	-

Ogólna liczebność mikroorganizmów w 22±2°C po 68±4h	jtk/1ml	< 100	0	0	-	-
Ogólna liczebność mikroorganizmów w 36±2°C po 44±4h	jtk/1ml	< 50	0	0	-	-
Bakterie grupy coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0
Escherichia coli	jtk/100ml	0	0	0	0	0
Enterokoki kałowe	jtk/100ml	0	0	0	-	-

21. Wymagania w zakresie ochrony środowiska

Zaprojektowana inwestycja ma charakter proekologiczny i jej funkcjonowanie nie będzie powodować uciążliwości dla środowiska. W projekcie zastosowane zostały takie rozwiązania techniczne i technologiczne, które gwarantują brak szkodliwego oddziaływania na środowisko.

Dla przedmiotowej inwestycji wydana została decyzja nr 8/2010 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia znak ZP.7331/DŚ/8/2010 z dnia 18.01.2011r. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym, zawarte w tej decyzji, zostały uwzględnione w opracowanym projekcie zagospodarowania terenu oraz w projekcie architektoniczno – budowlanym. Do zadań Wykonawcy, na etapie realizacji Inwestycji należy przestrzeganie warunków i wymogów zawartych w w/w decyzji.

Eksploatacja ujęcia oraz projektowanej stacji wodociągowej nie wpływie ujemnie na środowisko.

Odpady powstające na to:

- odpady socjalno-bytowe i gospodarcze – magazynowane w typowych pojemnikach, ustawionych na wyznaczonym miejscu do gromadzenia odpadów stałych, z przeznaczeniem do wywozu na wysypisko.

Ilość i rodzaj zbieranych odpadów nie stanowi zagrożenia dla środowiska.

Projektowane obiekty nie będą miały negatywnego wpływu na otoczenie i środowisko naturalne pod względem ilości, rodzaju i składu wydalananych zanieczyszczeń płynnych, stałych i gazowych, emisji dźwięków i wibracji, zakłóceń elektrycznych i innych uciążliwości.

22. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z załączonymi rysunkami, normami oraz "Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych" cz. II.

23. Projekty związane

Opracowany projekt pt. „Przebudowa stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół” stanowiąca komplet składa się z następujących tomów:

- | | |
|------------------------------------|------------|
| - projekt zagospodarowania terenu | - tom I, |
| - część budowlano-konstrukcyjna | - tom II, |
| - część technologiczno – sanitarna | - tom III, |
| - część elektryczna | - tom IV, |
| - przebudowa układu zasilania | - tom V. |

mgr inż. architekt
Marek Caban
uprawnienia w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
nr ew. UAN-VIII-7342/350/94

inż. Tadeusz Korzekwa
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid.: AJ-63861/82/1039/00

mgr inż. arch. **Witold DOMINIK**
uprawnienia nr 65/98
do projektowania bez ograniczeń
w branży architektonicznej
Członek Śląskiej Okręgowej
Izby Architektów nr ewid. SL0337

mgr inż. **Agata Majek**
Uprawniona do projektowania
bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
Upr. SLK/3117/POOK/10

mgr inż. **Paweł Ślady**
Uprawnienia budowlane do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresach: instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: SLK/0366/PWOE/04
Członek SL OIIB Nr ewid. SLK/E/2202/04

Odrzywół, dnia 20. 12. 2010 r.

ZP – 7331 /CP/4/2010

DECYZJA Nr 4/2010

O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie art 4 ust. 2 pkt 1, art. 50 ust.1, art. 51 ust.1 pkt 2 oraz art. 52 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2003r. Nr 80, poz. 717), pisma Urzędu Gminy i Miasta Przysucha Nr MK.7624A-03/09 z dnia 14.10.2009r. oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz.1071 ze zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 15 października 2010r. przez : Gminę Odrzywół z siedzibą w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół ; pełnomocnik : NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna ul. Bór 143/157 , 42-200 Częstochowa : w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego pod nazwą : Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna Gmina Odrzywół na działkach nr ewid. 1068/1, 747, 746, 745, 309 na potrzeby zaopatrzenia miejscowej ludności oraz po uzgodnieniu z:

- Wojewodą Mazowieckim – na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Marszałkiem Województwa Mazowieckiego – na podstawie art 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
- Starostą Przysuskim – na podstawie art. 53 ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

USTALA SIĘ LOKALIZACJĘ INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

- Przebudowie stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna Gmina Odrzywół na działkach nr ewid. 1068/1, 747, 746, 745, 309 na potrzeby zaopatrzenia miejscowej ludności.

1. USTALENIA DOTYCZĄCE RODZAJU INWESTYCJI:

- Przedsięwzięcie polega na przebudowie i rozbudowie istniejącej stacji wodociągowej oraz ujęcia wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna na potrzeby zaopatrzenia miejscowej ludności. Na działce nr ewid. 1068/1 znajduje się budynek stacji o powierzchni zabudowy ~ 59,0m² i studnia głębinowa wraz z obudową oraz projektowany jest zbiornik napowietrzający – magazynujący, podziemno – naziemny stalowy (obsypany gruntem) o pow. nasypu 139,0 m². Przedmiotowa stacja wodociągowa korzysta również z istniejącej studni głębinowej usytuowanej na działce nr ewid. 747.

Budynek stacji poddany zostanie przebudowie w niezbędnym zakresie wynikającym z nowej technologii oraz aktualnych przepisów prawa budowlanego.

Istniejące instalacje wodociągowe w obrębie omawianej SUW przeznaczone są do dalszej eksploatacji lub częściowej likwidacji podczas montażu nowych urządzeń technologicznych zalecanych w opracowanym projekcie budowlano – branżowym.

W przebudowanym układzie zasilania projektuje się montaż nowej rozdzielnicy głównej „RG” przystosowanej do podłączenia zasilania z projektowanego stacjonarnego agregatu prądotwórczego wyposażonego w układ samostartu oraz automatykę SZR.

Wszystkie instalacje elektryczne SUW będą podlegać przebudowie i rozbudowie. Na terenie SUW oraz na działkach o nr ewid. 747, 746, 745 zostaną wykonane nowe linie kablowe zasilające i sterownicze urządzeń układu technologicznego. W ramach inwestycji przewiduje się wymianę istniejących ogrodzeń.

Dojazd do działki nr ewid. 1068/1 bezpośrednio z istniejącego zjazdu z drogi publicznej (działki o nr ewid. 309).

WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE Z PRZEPISÓW ODRĘBNYCH:

1/ ustalenia dotyczące funkcji zabudowy i zagospodarowania terenu: po zakończeniu realizacji inwestycji teren należy uporządkować,

2/ ustalenia dotyczące warunków i wymagań kształtowania ładu przestrzennego: nie dotyczy,

3/ ustalenia dotyczące ochrony środowiska i ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej: nie dotyczy.

4/ obsługa w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji: nie dotyczy

5/ ustalenia wymagań dotyczących ochrony interesów osób trzecich:

- wymagany dokument do władania gruntem na cele budowlane /oświadczenie/,
- wynikające z art. 5 ust 2 ustawy z dnia 7.07.1994r.- Prawo budowlane(t.j. Dz U. z 2006r. Nr 156, poz. 1118),

6/ ustalenia dotyczące ochrony obiektów budowlanych na terenach górniczych: nie dotyczy,

7/ ustalenia dotyczące zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych: nie dotyczy,

8/ szczegółowe warunki wynikające z charakteru inwestycji:

Za zgodność z oryginałem

podpis

- a) sposób rozwiązywania kolizji z istniejącymi sieciami i przyłączami należy uzgodnić z gestorami kolidujących sieci lub przyłączy,
 - b) projekt budowlany należy uzgodnić z ZUDP w zakresie określonym w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r.
2. **TEREN INWESTYCJI został oznaczony kolorem zielonym na dwóch mapach zasadniczych projektowanych rysunków w skali 1:1000 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.**

UZASADNIENIE ¹⁾

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego odstępuje się od uzasadnienia decyzji gdyż wyczerpuje ona w całości żądania strony.

Niniejsza decyzja wygaśnie, jeżeli zostanie uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiana, zawierająca ustalenia inne niż ustalenia decyzji, z wyjątkiem przypadku, gdy zostanie wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę (art. 65 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Wnioskodawcy, który nie uzyskał prawa do terenu, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego (art. 63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Projekt decyzji został sporządzony przez: mgr inż. arch. Jerzego Włodarczyka wpisanego na listę członków Mazowieckiej Okręgowej Izby Architektów pod numerem MA-1691

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo do wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu za pośrednictwem Wójta Gminy w Odrzywole w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).



Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu zagospodarowania
przestrzennego infrastruktury technicznej,
rolnictwa i ochrony środowiska
Urzędu Gminy w ODRZYWOLE
inż. Jerzy Maciejewski

(podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby pełniącej funkcję organu lub osoby upoważnionej)

Załączniki:

1. załączniki graficzne : 1 szt. rysunku na mapach zasadniczych w skali 1:1000

Otrzymują:

1. Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
2. Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 – tablica ogłoszeń
- ③ NBM Technologie Mroczka i Wspólnicy spółka jawna, ul. Bór 143/157, 42 – 202 Częstochowa
4. Sołtys sołectwa Kłonna Pani Krystyna Papis 102, 26 – 425 Odrzywół – umieszczenie na tablicy ogłoszeń
5. Pan Wojciech Ryszard, zam. Kłonna 82, 26 – 425 Odrzywół
6. Pani Małgorzata Wojciech, zam. Kłonna 82, 26 – 425 Odrzywół
7. Pani Teresa Głusińska, zam. ul. Ks. Jana Gałeczki 7/10, 45 – 500 Chorzów
8. Pan Mirosław Głusiński, zam. ul. Ks. Jana Gałeczki 7/10, 45 – 500 Chorzów
9. Pani Aneta Nowakowska, zam. Kłonna 80, 26 – 425 Odrzywół
10. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, ul. Świętokrzyska 52, 26 – 400 Przysucha
11. a/a

4. kopia a/a wraz z załącznikami – 1 szt. rysunków na mapach zasadniczych


¹⁾Uzasadnienie stanowi integralną część decyzji. Od uzasadnienia można odstąpić w przypadkach, o których mowa w art. 107§4 i 5KPA

mgr inż. Paweł Błady
Za zgodnym wyznaczeniem
i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczeń w zakresie instalacyjnym
podpis: [podpis]
elektryczny i teleinformatyczny
Nr ewid.: SLK/0360/PWOE/04
Członek St.OiB Nr ewid.: SLK/IE/2202/04

POUCZENIE:

1. Decyzja o warunkach zabudowy wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę (art. 55 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
2. W odniesieniu do tego samego terenu decyzję o warunkach zabudowy można wydać więcej niż jednemu wnioskodawcy, doręczając odpis decyzji do wiadomości pozostałym wnioskodawcom i właścicielowi lub użytkownikowi wieczystemu nieruchomości (art. 63 ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
3. Decyzja niniejsza nie rodzi praw do terenu i nie narusza praw własności i uprawnień osób trzecich (art.63 ust.2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym)
4. Wnioskodawca, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem decyzji o warunkach zabudowy (art.63 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
5. Organ który wydał pierwszą decyzję o warunkach zabudowy stwierdza jej wygaśnięcie jeżeli: inny wnioskodawca uzyskał pozwolenie na budowę, dla tego terenu uchwalono plan miejscowy, dla którego ustalenia są inne niż w wydanej decyzji chyba, że została wydana ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę.
6. Wygaśnięcie decyzji stwierdza w formie decyzji organ, który ją wydał.
7. O pozwolenie na budowę należy wystąpić do Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej Starostwa Powiatowego w Przysusze przedkładając dokumenty wymagane przepisami Prawa budowlanego w tym niniejszą decyzję gdy stanie się ostateczna.

Za zgodność z oryginałem

mgr inż. Paweł Błady
po podpis 
Uprawnienie do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: SLK/0366/PW/OE/04
Członek SI OIB Nr ewid. SLK/E/2202/04

Załącznik graficzny do wniosku
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego

Gmina ODRZYWÓŁ

Miejscowość KŁONÓW

SKALA 1:1000

ul. ... Sekcja nr 123 163 05

Za zgodność z oryginałem

podpis ...
Nr ewid.: SK 0366/PWO/104
Członek Sąd Gminny Ewid. SK 0366/2202/04

Starostwo Powiatowe w Przysusze
Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Posiadać się zgodność niniejszej mapy z oryginałem przebiegu do
państwowego znanego geodezyjnego i kartograficznego

w dniu 29.05.1998

I zaświadczam pod nr 1631-15/98

Niniejsza mapa nie może służyć do celów projektowych.

Wyszukała dnia 21.09.2010

Z up. STAROSTY

inż. Dariusz Wojcieszek
p.o. GEODĘTA POWIATOWY

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół, woj. Mazowieckie

ZAŁĄCZNIK GRAFICZNY NR 1
DO DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO
ZNAK 2P NR 1331/CP/4/2010
z dn. 20.12.2010r.
TEREN INWESTYCJI

mgr inż. arch.
Jerzy Włodarczyk

Upr. bud. do proj. 1637, rob. bud.
bez ograniczeń w sp. 74.0a/201
Nr ewid. 165/69. Lista MA-1691

Z up. WÓJTY 26.611 Rado... ul. Osiedlowa 185

Kierownik Referatu zagosp. i gwar. ...
przestrzennego infrastruktury i gosp. ...
rolnictwa i ochrony ...
Urząd Gminy w Odrzywolu

mgr inż. arch. Jerzy Włodarczyk

LEGENDA:

- zakres działek objętych inwestycją
- obszar na który będzie oddziaływać inwestycja

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół, woj. Mazowieckie

STAROSTA PRZYSUSKI

ZP.7331/DŚ/8/2010

Integralna część decyzji

A B 6740 2 264 20 11

z dnia 15.01.2011 r.

o pozwoleniu na budowę

stacji wodociągowej

wod.

Odrzywół, dnia 18. 01. 2011 r.

DECYZJA nr 8/2010

z up. STAROSTY
Wacław Kwiatkowski

KIEROWNIK
Wydziału Architektury i Bud.

O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 71, art. 73 ust. 1, art. 75, ust. 1 i 4, pkt. 4, ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm., ost. zm. Dz. U., Nr 158, poz. 1105),

określam

Następujące środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na: Przebudowie stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół na działkach numer ewidencyjny: 1068/1, 747, 746, 745, 309 obręb Kłonna.

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie polega na: Przebudowie stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół na działkach numer ewidencyjny: 1068/1, 747, 746, 745, 309 obręb Kłonna.

II. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich:

W miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu nie występują obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. Teren planowanej inwestycji znajduje się w Obszarze Chronionego Krajobrazu „Dolina Rzeki Pilicy i Drzewiczki”.

W trakcie realizacji inwestycji, prace należy prowadzić w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska. Należy ograniczyć do minimum uciążliwości, poprzez oszczędność surowców i energii, stosowanie technologii mało - odpadowych.

W trakcie realizacji przedsięwzięcia należy uwzględnić ochronę środowiska, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych. Roboty ziemne należy prowadzić w sposób, który nie spowoduje zniszczenia istniejącej zieleni. W przypadku uszkodzeń elementów przyrodniczych należy podjąć działania mające na celu naprawienie wyrządzonych szkód.

mgr inż. Paweł Błądy

Za zgodność z oryginałem

podpis


Pracownia Budowlana do projektowania
i wykonania robót budowlanych
bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej
w zakresie instalacji urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
NIP 14-766-76-61
Członek SI OIB Nr ewid. SLK/IE/2302/04

Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

- w trakcie prowadzenia prac inwestor jest zobowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych,
- przy prowadzeniu prac budowlanych należy wykorzystywać i przekształcać elementy przyrodnicze wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w związku z realizacją przedsięwzięcia,
- wykonawca robót budowlanych powinien zapewnić prawidłowy sposób gospodarowania wytworzonymi odpadami na etapie realizacji inwestycji,
- odpady powstające podczas realizacji przedsięwzięcia należy segregować i składować w wydzielonym miejscu, w oznakowanych pojemnikach w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska oraz czystość w miejscach ich czasowego gromadzenia; odpady niebezpieczne jakie mogą powstawać w ramach robót budowlanych należy segregować i oddzielać od odpadów obojętnych i nieszkodliwych celem wywozu do specjalistycznych przedsiębiorstw zajmujących się ich utylizacją,
- należy prowadzić ilościową i jakościową ewidencję wytworzonych odpadów zgodnie z katalogiem odpadów oraz zapewnić ich transport,
- w trakcie prowadzenia robót budowlanych oraz magazynowania materiałów sypkich należy ograniczyć emisję niezorganizowanych zanieczyszczeń pyłowych;
- należy zastosować środki organizacyjne i techniczne w celu ochrony środowiska gruntowo-wodnego przed zanieczyszczeniami ropopochodnymi pochodzącymi od pracujących maszyn i urządzeń,
- wszelkie podejmowane na etapie budowy działania należy wykonywać w sposób zabezpieczający grunty i ziemię przed zanieczyszczeniem,
- w razie spowodowania zanieczyszczenia gleby lub ziemi powierzchnię ziemi należy poddać rekultywacji,
- przywrócić teren w obrębie wykonywanych prac po ich zakończeniu do stanu nie gorszego niż zastany,
- zapewnić podczas realizacji przedsięwzięcia, zabudowie sąsiedniej ochronę przed uciążliwościami (hałas, wibracje, zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby) powodowanymi pracą urządzeń,
- korzystać z terenu ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich (m.in. prowadzić prace tylko w porze dziennej 6⁰⁰ – 22⁰⁰),
- prace budowlane prowadzić tylko przy użyciu sprzętu w dobrym stanie technicznym, należy prowadzić kontrolę właściwego stanu urządzeń i sprzętu budowlanego,
- teren realizacji przedsięwzięcia należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

III. Wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w projekcie budowlanym:

- przyjąć takie rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, które zagwarantują dotrzymanie standardów jakości środowiska na terenie inwestycji, do której posiada tytuł prawny,
- określić sposób postępowania z powstającymi odpadami w czasie realizacji przedsięwzięcia, uwzględniając zasady prawidłowej gospodarki odpadami, zgodnie z aktualnymi przepisami w tym zakresie,
- należy prowadzić ewidencję wszystkich wytwarzanych odpadów na każdym etapie przedmiotowego przedsięwzięcia zgodnie z katalogiem odpadów,

Za zgodność z oryginałem
Opisany budowlany do projektowania
i kierowania pracami budowlanymi
podpis: 
Właściciel instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych
Nr ewid.: SLK/0356/PWGE/04
Członek SI OIB T. ewid. SLK/NE/2202/04

- magazynowanie odpadów i ich transport odbywać się ma w sposób bezpieczny dla środowiska i zdrowia ludzi i zgodny z zobowiązującymi przepisami, przekazywanie odpadów ma następować podmiotom uprawnionym do ich zagospodarowania,
- w fazie realizacji przedsięwzięcia należy zapewnić możliwość selektywnej zbiórki odpadów w sposób zapewniający bezpieczeństwo dla środowiska i czystość w miejscach ich czasowego gromadzenia (w urządzeniach przystosowanych do ich gromadzenia) oraz ich sukcesywne wywożenie przez uprawnione firmy,
- należy uwzględnić w projekcie organizacji robót zabezpieczenia środowiska gruntowego przed ewentualnym jego zanieczyszczeniem w wyniku stosowania substancji niebezpiecznych, w tym substancji ropopochodnych (paliw),
- teren realizacji przedsięwzięcia musi zostać zabezpieczony przed dostępem osób postronnych,
- projekt zagospodarowania terenu winien przewidzieć zieleń izolacyjną wysoką i niską,

Przy zastosowaniu powyższych wymagań w zakresie ochrony środowiska oddziaływanie przedmiotowej inwestycji na środowisko powinno być minimalne i ograniczyć się do terenu inwestycji.

IV. Wymogi w zakresie transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko

Przedsięwzięcie zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji nie jest związane z możliwością wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko.

V. Stwierdzenie konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania

Brak podstaw do utworzenia obszarów ograniczonego użytkowania w rozumieniu art. 135 ustawy Prawo Ochrony Środowiska.

VI. Charakterystyka planowego przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53, 26 – 425 Odrzywół reprezentowany przez Pełnomocnika NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy Spółka jawna ul. Bór 143/157, 42 – 202 Częstochowa, w dniu 15 października 2010 r. wystąpił z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Kłonna na działkach numer ewidencyjny: 1068/1, 747, 746, 745, 309 obręb Kłonna.

Do wniosku dołączono:

- Kartą informacyjną przedsięwzięcia
- Mapą w skali 1 : 5000 i 1 : 500
- Zapis w formie elektronicznej
- Wypis z ewidencji gruntów.

Za zgodność z oryginałem
 podpis *[podpis]*
 Uprawniony do wydawania
 i kierowania pracami budowlanymi
 w zakresie sieci instalacji i urządzeń
 elektrycznych i elektroenergetycznych
 Nr ewid. SLK 6386/PW.2/0
 Członek SI OIB N. ind. SLK/IE/2202/04

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, na podstawie art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w związku z art. 39 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym jest Wójt Gminy.

W dniu 19 października 2010 r. pismem znak ZP.7331/8/DŚ/2010 Wójt Gminy Odrzywół wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zostały zawiadomione poprzez obwieszczenie.


W trakcie postępowania zapewniono udział społeczeństwa w sprawie, informując w formie obwieszczenia o prowadzonym postępowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Odrzywół, na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Odrzywół informując jednocześnie o możliwości składania uwag i wniosków. W terminie wskazanym w obwieszczeniu nie wpłynęły żadne wnioski i zastrzeżenia do przedmiotowego przedsięwzięcia.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 65 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 z późn. zm., ost. zm. Dz. U., Nr 158, poz. 1105) przedmiotowe przedsięwzięcie zalicza się do grupy przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których może być wymagany raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) Wójt Gminy Odrzywół zwrócił się w dniu 15 listopada 2010 r. do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych II w Radomiu ul. 25 czerwca 68, 26-600 Radom i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze (pismo znak ZP.7331/DŚ/7/2010) o wydanie opinii w sprawie warunków realizacji w/w przedsięwzięcia. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 07 grudnia 2010 r. znak: RDOŚ-14-WOOS-II-RK-6614-1995/10 wydał opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 02 grudnia 2010 r. znak: ZNS.712-36/10 nie stwierdził konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod kątem wymagań higienicznych i zdrowotnych dla planowanego przedsięwzięcia.

Uwzględniając uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 z dnia 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227) oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione opinie zgodnie z art. 63 ust. 2 powyższej ustawy Wójt Gminy Odrzywół wydał w dniu 15 grudnia 2010 r. postanowienie (znak: ZP.7331/DŚ/8/2010, w którym stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. Strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 wyżej cytowanej ustawy zostały zawiadomione poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

Przeprowadzone analizy i uzgodnienia wykazały możliwość realizacji przedmiotowej inwestycji zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej decyzji oraz po spełnieniu wynikających z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska. Biorąc pod uwagę rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, jego usytuowanie oraz rodzaj i skalę możliwego

mgr inż. Paweł Ślady
Za zgodność z oryginałem
podpis 
Członek St. Omb. Nr ewid. SLK/IE/2202/04

oddziaływania uzgadniam środowiskowe uwarunkowania dla przedmiotowej inwestycji polegającej na: Przebudowie stacji wodociągowej wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kłonna gmina Odrzywół na działkach numer ewidencyjny: 1068/1, 747, 746, 745, 309 obręb Kłonna, dysponując jednocześnie informacją inwestora o planowanym przedsięwzięciu, w związku z postanowieniem o odstąpieniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, niniejszą decyzją określiłem środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

Niniejsza decyzja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich.

Zgodnie z art. 86 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 tej ustawy.

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji o której mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy, wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.

Termin, o którym mowa powyżej (cztery lata) może ulec wydłużeniu o dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

O wydłużenie terminu ważności niniejszej decyzji, Inwestor winien wystąpić z wnioskiem do właściwego organu wydającego decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia przed upływem tego terminu.

W przypadku wystąpienia zmian planowanego przedsięwzięcia wykraczających poza warunki określone w niniejszej decyzji Inwestor winien wystąpić do właściwego organu wydającego decyzję środowiskową z nowym wnioskiem o jej wydanie.

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53, 26 – 600 Radom za pośrednictwem Wójta Gminy Odrzywół w terminie 14 dni od daty otrzymania powyższej decyzji.

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NIE UPRAWNIA DO PODEJMOWANIA JAKICHKOLWIEK DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z ROZPOCZĘCIEM ROBÓT BUDOWLANYCH.



Z up. WÓJTA
Kierownik Referatu zagospodarowania
przestrzennego infrastruktury technicznej,
rolnictwa i ochrony środowiska
Urzędu Gminy w ODRZYWOLE
Inż. Jerzy Mazurzyński

Za zgodność z oryginałem
podpis: [signature]
[stamps and text]
Członek St. Odrb. I - w. SLK/612/202/04

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Gmina Odrzywół, ul. Warszawska 53, 26-425 Odrzywół
2. Urząd Gminy w Odrzywole ul. Warszawska 53 – tablica ogłoszeń
3. NBM Technologie Mrocza i Wspólnicy spółka jawna, ul. Bór 143/157, 42 – 202 Częstochowa
4. Sołtys sołectwa Kłonna Pani Krystyna Papis 102, 26 – 425 Odrzywół – umieszczenie na tablicy ogłoszeń
5. Pan Wojciech Ryszard, zam. Kłonna 82, 26 – 425 Odrzywół
6. Pani Małgorzata Wojciech, zam. Kłonna 82, 26 – 425 Odrzywół
7. Pani Teresa Głusińska, zam. ul. Ks. Jana Gałeczki 7/10, 45 – 500 Chorzów
8. Pan Mirosław Głusiński, zam. ul. Ks. Jana Gałeczki 7/10, 45 – 500 Chorzów
9. Pani Aneta Nowakowska, zam. Kłonna 80, 26 – 425 Odrzywół
10. Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, ul. Świętokrzyska 52, 26 – 400 Przysucha
11. a/a

mgr inż. Paweł Błady
Uprawnienia budowlane do projektowania
Za zgodność z oryginałem
podpis
Członek St. Odb. Nr ewid. SLK/15/2202/04