

Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przebudowa drogi krajowej Nr 48 na odcinku od km 39+142,70 do km 40+065,00 w miejscowości Kamienna Wola. Budowa chodnika, prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zwanej dalej ustawą. Znak sprawy: IT – 2710.23.2014.

Na podstawie art. 38 ustawy Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Pytanie nr 1:

proszę o podanie parametrów /wymiarów i wygląd/ wiaty przystankowej dla zadania "Przebudowa drogi krajowej nr.48- budowa chodnika w m. Kamienna Wola"

Odpowiedź nr 1:

Wiata przystankowa w stylu Atair. Konstrukcja stalowa ocynkowana ogniowo, malowana proszkowo na kolor czarny z pionowymi rurami kwadratowymi. Ilość modułów – 2 na każdą wiatę. Dach przezroczysty z polikarbonatu, ściany boczne – szkło bezpiecznie hartowane przezroczyste. Montaż w podłożu – zakotwienie w fundamencie zgodnie z projektem posadowienia przygotowanym przez producenta i dostarczonym po zamówieniu elementów. Wygląd w załączeniu.

Jeżeli w SIWZ lub w jej załącznikach pojawią się ewentualne wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to określają one **minimalny standard** jakości materiałów lub urządzeń przyjętych do wyceny. Zamawiający dopuszcza zastosowanie produktu innego producenta o parametrach równoważnych lecz nie gorszych niż przyjęto w projekcie budowlanym. Wskazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy.


WOJCIK
mgr Marian Kmieciah