

## Wyjaśnienie treści Zapytania cenowego

*Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy: IT – 2710.13.2015.*

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.

### Pytanie 1:

W wykazie urządzeń do wyposażenia placu zabaw ujęto ogrodzenie z płotka metalowego według załączonego rysunku. Płotek ten wykonany jest z pręta o grubości 10mm. W związku z tym w zakresie całego zadania – przy łącznej ilości ok. 54 mb ogrodzenia + 1 szt. furtki dostawa i montaż ogrodzenia będą stanowiły większą część całkowitego kosztu wykonania zadania. Czy w związku z tym Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia o tych samych parametrach funkcjonalnych, z paneli ogrodzeniowych również malowanych proszkowo na zielono, ale o grubości prętów – 4mm oraz wysokości 1 m lub wyższych, bez ostrych zakończeń na szczycie paneli? Pozwoliłoby to na znaczną oszczędność kosztów ogrodzenia w stosunku do ogrodzenia przedstawionego w dokumentacji zapytania.

### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wykonanie ogrodzenia w innej technologii niż podana w projekcie pod warunkiem, że będzie ono wykonane zgodnie z normami obowiązującymi dla tego typu obiektów i będzie posiadać odpowiednie certyfikaty..

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak równie powinny być uwzględnione przy wycenieniu ceny za przedmiot zamówienia.

  
**WÓJT**  
*mgr Marian Kmiecik*