

Wyjaśnienie nr 3 treści Zapytania cenowego

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Budowa placu zabaw w miejscowości Ceteń, prowadzonego w trybie Zapytania cenowego – zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473 z późn. zm.) – zamówienie publiczne o wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 tys. euro. Znak sprawy: IT – 2710.13.2015.

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia dotyczące treści zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu.


Pytanie 1:

Zwracam się z prośbą o wskazanie rodzaju konstrukcji(drewno klejone, drewno rdzeniowe, metal) z jakiej ma zostać wykonana zjeżdżalnia z daszkiem?

Odpowiedź:

Konstrukcja zestawu opiera się na okrągłych słupach wykonanych z drewna bezrdzeniowego o średnicy 120 mm, osadzonych w betonowych fundamentach na stalowych kotwach. Drewno impregnowane metodą próżniowo-ciśnieniową, co zwiększy odporność drewna na czynniki atmosferyczne.

Powyższe odpowiedzi i wyjaśnienia oraz dokonana modyfikacja stają się integralną częścią Zapytania cenowego w przedmiotowym postępowaniu oraz winny być uwzględnione przez Wykonawców w trakcie przygotowywania dokumentów do złożenia ofert w postępowaniu, jak również powinny być uwzględnione przy wyczeniu ceny za przedmiot zamówienia.

Z up. WÓJTA

mgr Genowefa Pogorzala
SEKRETARZ GMINY