

UWAGI:
1. Zwody poziome wykonać drutem FeZn o średnicy 8mm.
2. Na ogniomurze zastosować uchwyty z kołkiem (np. nr 12.3).
3. Na połaci dachowej zastosować uchwyty do blachodachówki (nr 51.9.B).
4. Drut umocować do rynien deszczowych za pomocą uchwytów rynnowych (nr 3.1).
5. Zwody pionowe wykonać z drutu FeZn 8mm umieszczonego w rurkach z tworzywa pod ociepleniem budynku (pod warstwą styropianu lub pod tynkiem).
6. Złącza kontrolne (nr 4.1) umieścić w w skrzynkach kontrolnych do elewacji (nr 68.1).
7. Wykonać uziemienie otokowe z płaskownika FeZn 30x4mm umieszczonego w wykopie na głębokości min. 0,6m w odległości 1m od fundamentów.
8. W przypadku uzyskania rezystancji większej od wymaganej zastosować dodatkowo uziomy prętowe (np. nr 40.1).
9. Osprzęt podano na przykładzie wyrobów firmy Elko-Bis.
10. Uchwyty na dachu mocować w odległości co ok. 1m.

BIURO PROJEKTOWE	*FIRMA BUDOWLANA "BIO-SYSTEM"* *PRACOWNIA PROJEKTOWA* UL. GEN. STEFANA GROTA-ROWECKIEGO 7/1 97-300 PIOTRKÓW TRYB. TEL. /FAX (044) 737 89 61 e-mail: biuro.pro@bio-system.pl			
PROJEKT	*ROZBUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY W DĄBROWIE, GMINA ODRZYWÓŁ*			
INWESTOR	Gmina Odrzywół – ul. Warszawska 53, 26–425 Odrzywół			
OBIEKT	STACJA UZDATNIANIA WODY	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
PROJEKTOWAŁ	inż. JERZY JAKUBOWSKI	NB.IV.7342/49/98		*LISTOPAD 2016*
OPRACOWAŁ	inż. JERZY JAKUBOWSKI	NB.IV.7342/49/98		
BRANŻA	ELEKTRYCZNA			
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		REWIZJA	*00*
TREŚĆ RYSUNKU SCHEMAT INSTALACJI ODGROMOWEJ.			SKALA *1:100* RYS. NR E-05	