

ZP.6220.4.2017

Odrzywół, dnia 02.04.2019 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096) zwanej dalej KPA, oraz art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 72 ust. 1 pkt. 1, art. 75 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081), zwanej dalej „OOŚ” - **po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 09.11.2017 r. przez inwestora, Pana Łukasza Reszelewskiego, zam. ul. Łąkowa 43, 26-425 Odrzywół w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dotyczących przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 1010, 1011, 1012 w miejscowości Odrzywół, gmina Odrzywół**

u s t a l a m

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 1010, 1011, 1012 w miejscowości Odrzywół, gmina Odrzywół

i określ am

I. Rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia:

1. Projektowane przedsięwzięcie polegające na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowane jest na terenie działek nr ewid. 1010, 1011, 1012, w miejscowości Odrzywół, gm. Odrzywół.

II. Warunki na etapie realizacji przedsięwzięcia oraz eksploatacji i użytkowania

- 1) na etapie realizacji prace budowlane oraz transport materiałów budowlanych prowadzić w godzinach od 6.00 do 22.00;
- 2) wszelkie prace w obrębie planowanej inwestycji wykonywać przy użyciu sprawnego technicznie sprzętu, eksploatowanego i konserwowanego w sposób prawidłowy, który zapewni zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego przed wyciekami płynów technicznych i paliw;
- 3) na etapie realizacji inwestycji zabezpieczyć materiały pyliste przed rozwiewaniem (np. poprzez przykrywanie plandekami);
- 4) wszelkie prace związane m.in. z wymianą olejów oraz tankowaniem pojazdów i maszyn budowlanych wykonywać, na terenie utwardzonym i zabezpieczonym przed potencjalnym zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi;
- 5) w przypadku stwierdzenia konieczności odwodnienia wykopów, prace odwodnieniowe prowadzić bez konieczności trwałego obniżania poziomu wód gruntowych, przy zastosowaniu ścianek szczelnych oraz studni depresyjnych i igłofiltrów; do minimum

- ograniczyć czas odwadniania wykopu oraz w sposób ograniczający wpływ ww. prac do terenu działki inwestycyjnej; wodę z ewentualnego odwodnienia zagospodarować zgodnie z obowiązującymi przepisami;
- 6) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w wyznaczonym miejscu, w sposób zabezpieczający przed pyleniem, rozwiewaniem odpadów oraz zanieczyszczeniem środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
 - 7) powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu lub w inny sposób zabezpieczający ww. odpady przed wpływem warunków atmosferycznych; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
 - 8) utrzymać maksymalnie 1 dystrybutor gazu płynnego o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 70,0 dB;
 - 9) stację paliw użytkować wyłącznie w godzinach od 6.00 do 22.00;
 - 10) na etapie realizacji i eksploatacji teren planowanego przedsięwzięcia wyposażać w środki (sorbenty) do neutralizacji rozlanych substancji ropopochodnych; w przypadku ich awaryjnego wycieku zanieczyszczenie niezwłocznie usunąć, a zużyte środki do neutralizacji substancji ropopochodnych przekazywać uprawnionym odbiorcom do unieszkodliwiania;
 - 11) wodę na etapie realizacji i eksploatacji przedmiotowej inwestycji pobierać z sieci wodociągowej; prowadzić rejestr zużycia wody;
 - 12) na etapie realizacji i eksploatacji ścieki bytowe odprowadzać do istniejącego, szczelnego zbiornika bezodpływowego; ww. zbiornik systematycznie opróżniać (nie dopuścić do jego przepełnienia) przez uprawnione do tego celu podmioty, a jego zawartość wywozić do oczyszczalni ścieków;
 - 13) wody opadowe i roztopowe z powierzchni utwardzonych oraz powierzchni dachowych odprowadzać przez wewnętrzny system kanalizacyjny do szczelnego zbiornika retencyjnego, odparowującego lub w przypadku stwierdzenia korzystnych warunków gruntowo-wodnych, bezpośrednio na własny teren nieutwardzony, w sposób niepowodujący zalewania terenów sąsiednich oraz niezmieniający stanu wody na gruncie, w szczególności kierunku odpływu wód opadowych ze szkodą dla gruntów sąsiednich; zastosować urządzenia podczyszczające (separator substancji ropopochodnych i osadnik) dla ww. wód z terenów utwardzonych;
 - 14) system wodno-ściekowy oraz systemy podczyszczania wód regularnie i terminowo poddawać próbom szczelności i konserwacjom; wszelkie wykryte nieszczelności bądź awarie niezwłocznie usuwać;
 - 15) powstające na etapie eksploatacji przedsięwzięcia odpady niebezpieczne magazynować selektywnie w zamykanych, szczelnych i oznakowanych pojemnikach lub innych opakowaniach, odpornych na działanie składników umieszczanych w nich odpadów, zlokalizowanych w wyznaczonym, zadaszonym miejscu o utwardzonym podłożu; miejsca magazynowania ww. odpadów oznaczyć i zabezpieczyć przed wstępem osób nieupoważnionych i zwierząt; ww. odpady przekazywać uprawnionym odbiorcom do odzysku lub unieszkodliwiania;
 - 16) powstające na etapie eksploatacji inwestycji odpady inne niż niebezpieczne magazynować selektywnie w szczelnych pojemnikach lub innych opakowaniach, w sposób zabezpieczający przed możliwością powstawania odcieków i zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego; ww. odpady przekazywać uprawnionym podmiotom do odzysku lub unieszkodliwiania.

III. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji , o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś (w projekcie budowlanym) należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

- 1) zaprojektowanie maksymalnie:
 - 1 podziemnego, dwupłaszczowego zbiornika do magazynowania paliw płynnych o pojemności maksymalnej 30 m³, z ciągłym monitorowaniem przestrzeni międzypłaszczonej przed ewentualnym rozszczelnieniem i/lub wyciekiem paliw
 - 2 naziemnych zbiorników do magazynowania gazu LPG o pojemności maksymalnej 4850 l każdy;
 - dystrybutora dwustronnego do wydawania paliw płynnych o poziomie mocy akustycznej nie większym niż 70,0 dB;
- 2) posadowienie dystrybutora do wydawania paliw płynnych na wysepce i wyposażenie go w system odsysania oparów VRS o skuteczności min. 95 %;
- 3) zaprojektowanie zadaszenia nad dystrybutorem do wydawania paliw płynnych;
- 4) wyposażenie stanowiska rozładunku autocysterny w wahadło gazowe o skuteczności min. 98 %;
- 5) zaprojektowanie szczelnych, utwardzonych i skanalizowanych miejsc tankowania pojazdów oraz miejsc przeładunku paliw;
- 6) zaprojektowanie wewnętrznej sieci kanalizacji deszczowej, wyposażonej w system podczyszczania (separator substancji ropopochodnych i osadnik) wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych;
- 7) zaprojektowanie szczelnego zbiornika retencyjnego, odparowującego na wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji, o objętości gwarantującej możliwość przyjęcia i zgromadzenia ww. wód;

IV. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie stwierdzono konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust.1 ustawy ooś.

V. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji.

u z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 15 listopada 2017 roku wnioskodawca zwrócił się o ustalenie warunków środowiskowych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ew. 1010, 1011, 1012 w miejscowości Odrzywół, gmina Odrzywół, dołączając do wniosku kartę informacyjną planowanego przedsięwzięcia.

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w art. 59 ust. 1 pkt 1 ustawy ooś oraz w § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 35 i pkt 36 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71).

Zgodnie z art. 75 ust.1 pkt 4 ustawy ooś, organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Odrzywół.

Ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, stanowiącą część postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadza organ właściwy do jej wydania.

Zgodnie z art. 72 ust. 1a ustawy ooś, wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje także przed dokonaniem zgłoszenia budowy lub wykonania

robót budowlanych oraz zgłoszenia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo Budowlane

Za stronę postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uznano wnioskodawcę oraz podmiot, któremu przysługuje prawo rzeczowe do nieruchomości znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie do działek, na których ma być realizowane przedsięwzięcie.

Na podstawie art. 77 ustawy ooś, Wójt Gminy Odrzywół pismem z dnia 15.12.2017r. wystąpił o wydanie opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i ewentualne „określenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko do:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych II
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią z dnia 28.12.2017r. znak ZNS.7010.16.2017 stwierdzili potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i nakazał sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko określając jego zakres.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wydał opinię WOOŚ-I.4240.1227.2017.MAP z dnia 02.01.2018r. o konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia i określił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (zwanego dalej „raportem ooś”), który powinien być zgodny z art. 66 ustawy ooś ze szczególnym uwzględnieniem następujących elementów:

1. Oddziaływanie planowanej inwestycji na krajobraz i przyrodę Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (siedliska przyrodnicze, gatunki fauny i flory);
2. Opis elementów przyrodniczych środowiska (gatunki fauny, flory oraz siedliska przyrodnicze) objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, ze zm.);
3. Ocenę wpływu przedsięwzięcia na krajobraz, poprzez:
 - a) określenie zasięgu przestrzennego prowadzenia analizy wpływu;
 - b) wstępną ocenę ryzyka wystąpienia znaczącego oddziaływania na krajobraz ze wskazaniem wykorzystanych danych i materiałów wyjściowych (opisowe i kartograficzne);
 - c) określenie przyrodniczych i kulturowo-historycznych cech charakterystycznych krajobrazu oraz przejawów degradacji i dewastacji;
 - d) ocenę wpływu na cechy charakterystyczne krajobrazu i ich wartość;
 - e) ocenę wpływu wizualnego na zabytkowe wartości krajobrazu kulturowego;
 - f) określenie działań ograniczających negatywny wpływ;
4. Opis analizowanych wariantów wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz przeanalizowaniem w zakresie zgodności realizacji inwestycji z zakazami wymienionymi w rozporządzeniu Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950 ze zm.), w tym:
 - a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko: rośliny, zwierzęta (ptaki, płazy i drobne ssaki), siedliska przyrodnicze i stosunki wodne;

- b) racjonalnego wariantu alternatywnego;
 - c) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska;
5. Oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne poprzez:
- a) wykonanie obliczeń rozprzestrzeniania się substancji w powietrzu, zgodnie z metodyką Ministra Środowiska i dostosowanym do niej programem obliczeniowym;
 - b) przedstawienie czytelnej interpretacji graficznej wyników tych obliczeń, pozwalającą na jednoznaczne stwierdzenie poziomów zanieczyszczeń w powietrzu oraz dołączyć wykaz aktualnego stanu jakości powietrza atmosferycznego dla analizowanego terenu, dane wejściowe przyjęte do obliczeń (tj. tok obliczeń, przyjęte założenia i wskaźniki) oraz wydruki obliczeń;
6. Oddziaływanie na klimat akustyczny planowanego przedsięwzięcia poprzez:
- a) wykonanie analizy emisji hałasu do środowiska zgodnie z metodyką zalecaną przez Ministra Środowiska, a zatem z wykorzystaniem instrukcji zgodnej z polskimi normami i dostosowanym do nich programem obliczeniowym oraz przedstawić zagadnienia w formie graficznej, prezentującej zasięgi poszczególnych izofon w porze dnia i nocy oraz wskazującej tereny chronione akustycznie.

Postanowieniem ZP.6220.7.2017 z dnia 11.10.2018 Wójt Gminy Odrzywół nałożył na inwestora obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 1010, 1011, 1012, w miejscowości Odrzywół, gm. Odrzywół i do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu Postanowieniem ZP.6220.2.2018 z dnia 15.01.2018 zawiesił postępowanie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Wnioskodawca, Pan Łukasz Reszelewski w dniu 25.05.2018r. przedłożył 4 egzemplarze raportu ooś. 27.07.2018r. Wójt Gminy Odrzywół wysłał w/w raport do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przysusze oraz do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie prosząc o opinię warunków realizacji przedsięwzięcia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze opinią sanitarną z dnia 25.06.2018r. znak ZNS.7011.1.2018 zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 1010, 1011, 1012, w miejscowości Odrzywół i nie zgłosił innych środowiskowych uwarunkowań do realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia poza zawartymi w raporcie ooś.

Po analizie dokumentów Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 05.07.2018r. znak: WOŚ-I.4221.137.2018.KZ wezwał do uzupełnienia raportu ooś w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, ochrony przed hałasem i ochrony powietrza. Jednocześnie na podstawie art. 36 kpa przedłużył termin wydania uzgodnienia do 31.08.2018r. O powyższym Inwestor został powiadomiony pismem z dnia 12.07.2018r. Pismem z dnia 16.07.2018r Inwestor zwrócił się z prośbą o przesunięcie terminu uzupełnienia raportu ze względu na potrzebę wykonania odwiertów geologicznych i sporządzenie opinii. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOŚ-I.4221.137.2018.KZ.3 przychylił się do wniosku inwestora i wyznaczył nowy termin do 28.09.2018r. Uzupełnienie raportu ooś wpłynęło 08.08.2018r., a 08.10.2018r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem WOŚ-I.4221.137.2018.KZ.4 wyznaczył nowy termin załatwienia sprawy w przedmiocie uzgodnienia warunków realizacji ww. przedsięwzięcia do dnia 16.11.2018r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 26.11.2018r. znak: WOOS-I.4221.137.2018.KZ.5 wezwał do ponownego uzupełnienia raportu oś w zakresie ochrony powietrza i na podstawie art. 36 kpa przedłużył termin wydania uzgodnienia do 11.01.2019r. Inwestor został o tym poinformowany pismem z dnia 27.11.2018r. Wójt Gminy Odrzywół, na wniosek Inwestora pismem z dnia 06.12.2018r. przesłał uzupełnienie raportu oś do RDOŚ.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie postanowieniem z dnia 11.01.2019r. znak: WOOS-I.4221.137.2018.KZ.7 uzgodnił realizację przedsięwzięcia. Wójt Gminy Odrzywół pismem ZP.6220.4.2017 z dnia 23.01.2019r. poinformował strony postępowania o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia i postanowieniem z dnia 31.01.2019r. podjął zawieszone wcześniej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Przy wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, działki nr ewid. 1010, 1011, 1012, w miejscowości Odrzywół, gm. Odrzywół, wzięto pod uwagę cały zgromadzony materiał dowodowy.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 1010, 1011, 1012, w miejscowości Odrzywół, gm. Odrzywół, powiat przysuski. Teren działki jest obecnie zagospodarowany funkcjonująca stacją gazu płynnego.

Sąsiedztwo planowanej inwestycji stanowią:

- w kierunku wschodnim: działki nr ewid. 1013, 1014 teren zabudowy zagrodowej, jeden budynek w odległości ok. 19m na działkach o nr ewid. 1015, 1016, 1017, 1018 oraz drugi budynek w odległości ok. 70m działka nr ewid. 1023 obręb Odrzywół,
- w kierunku zachodnim: działka nr ewid. 1009 teren zabudowy zagrodowej, budynek w odległości ok. 900m na działce o nr ewid. 911 obręb Odrzywół.
- w kierunku północnym: droga krajowa nr 48 działka nr ewid. 251, a następnie teren zabudowy zagrodowej – odległość ok. 100m,
- w kierunku południowym: tereny graniczą z drogą gminną ul. Łąkowa nr ewid. 1033, a następnie z terenem zabudowy zagrodowej – odległość 100m, budynki mieszkalne usytuowane są w odległość ok. 20m od krawędzi terenu inwestycji – działki nr ewid. 1101 do 1108.

Obecnie na terenie istniejącej stacji paliw znajdują się następujące elementy funkcjonalne:

- budynek obsługi stacji paliw o powierzchni 25 m²;
- 2 naziemne zbiorniki do magazynowania gazu płynnego LPG o pojemność 4850l każdy;
- dystrybutor do wydawania gazu LPG z zadaszeniem;
- wewnętrzny układ komunikacyjny.

Większość terenu inwestycyjnego jest utwardzona. Obecnie ww. teren jest wyposażony w przyłączy wodociągowe, przyłączy kanalizacji sanitarnej oraz sieć energetyczną.

W ramach przedmiotowego, projektowanego przedsięwzięcia planuje się:

- zainstalowanie dwustronnego dystrybutora do wydawania paliw płynnych,
- wykonanie wysepki pod dystrybutor paliw płynnych o wymiarach 1,8 m x 5m,
- wykonanie wiaty nad dystrybutorem paliw płynnych o wys. 4,5 m,
- wykonanie stanowiska zlewowego paliw płynnych,

- posadowienie podziemnego, dwupłaszczyznowego zbiornika do magazynowania paliw płynnych o pojemności maksymalnej 30 m³ (z podziałem na ON — 20 m³ oraz benzynę E95 — 10 m³),
- wykonanie zbiornika odparowującego na wody opadowe o pojemności ok. 5 m³,
- zainstalowanie separatora kondensacyjnego zintegrowanego z osadnikiem,
- wykonanie studzienek rewizyjnych Ø25PVC,
- zainstalowanie kratki ścieków deszczowych,
- wykonanie ściany oddzielenia ppoż. o wysokości 2,5 m,
- wykonanie nawierzchni utwardzonych.

Projektowana stacja funkcjonować będzie w porze dziennej, tzn. w godz. 6.00 do 22.00.

Na podstawie informacji uzyskanych od Inwestora przyjęto następujący dobowy ruch pojazdów na terenie inwestycji:

- samochody osobowe – 100 poj./dobę
- samochody dostawcze – 1 poj./dobę
- traktory – 10 poj./dobę.

Przyjmowanie paliw

Dostawy paliw płynnych na stację będą realizowane typowymi autocysternami przystosowanymi do przewozu paliw ze składów i baz paliwowych. Rozładunek paliw będzie odbywał się poprzez grawitacyjny spływ produktów do podziemnego zbiornika. Cysterna powinna być wyposażona w system hermetyzacji rozładunku, tzw. wahadło gazowe. W tym celu stanowisko zlewowe oprócz króćców do zlewu paliwa posiadać będzie specjalną armaturę przyłączeniową umożliwiającą złączenie odpowiednich przestrzeni gazowych cysterny i zbiornika. Podczas operacji spustu opary ze zbiornika magazynowego zwracane są do komory autocysterny. Siłą powodującą ruch oparów jest podciśnienie w komorze autocysterny i nadciśnienie w zbiorniku magazynowym. Zawory oddechowe łączące rurociągi gazowe z atmosferą posiadają takie nastawy, aby podczas operacji zwracania oparów nie nastąpiło zasysanie powietrza do komory autocysterny lub wydmuch oparów do atmosfery.

Gaz płynny propan butan będzie dostarczany do zbiornika autocysterną. Częstotliwość uzupełniania stanu paliw w zbiornikach będzie kształtowana poziomem sprzedaży paliw. Króćce zlewowe znajdować się będą we wspólnej, szczelnej studziencie naziemnej. Rury oddechowe będą znajdować się w rejonie pola zbiornikowego i stanowiska spustowego paliw i wyposażone będą w zawory oddechowe z bezpiecznikiem ogniowym. Cysterna przed rozładunkiem zostanie uziemiona przez połączenie z instalacją uziemiającą znajdującą się w studziencie zlewowej.

Przechowywanie paliw

Przewidziano montaż zbiornika stalowego, dwukomorowego o łącznej pojemności 30 m³ (10m³ benzyna i 20m³ ON). Infrastrukturę towarzyszącą zbiornika magazynowego stanowić będzie studzienka centralnego zlewu paliw oraz kominki oddechowe. Ponadto w celu transportu paliw do dystrybutorów konieczna będzie realizacja rurociągów technologicznych, przewodów i armatury.

Planowany do zastosowania zbiornik do magazynowania produktów naftowych wyposażony będzie w „suchy” system kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczyzowej. Do przestrzeni międzypłaszczyzowej zbiornika wprowadzone zostaną czujniki węglowodorów

i wody, podłączonych do centralki, która uruchamiać będzie alarm w przypadku zaistnienia przecieku. Każda komora zbiornika wyposażona będzie w następujący osprzęt:

- rurę zlewową z zaworem przeciwpzepelnieniowym i zamknięciem hydraulicznym,
- rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika,
- rurę odwadniającą, umożliwiającą odpompowanie wody z dna zbiornika,
- rurę pomiarową, umożliwiającą pomiar paliwa w zbiorniku za pomocą łaty pomiarowej,
- króciec pomiaru ręcznego,
- króciec pomiaru automatycznego (dla sondy pomiarowej),
- króciec odpowietrzania,
- króciec rezerwowy,
- króciec powrotu oparów VRS.

Zbiornik przystosowany do przechowywania produktów naftowych I i II klasy niebezpieczeństwa pożarowego jest zabezpieczony antykorozyjnie już u producenta. Napełnienie zbiornika odbywać się będzie ze stanowiska spustowego poprzez końcówki szybkozłączne typu Camlok 3'' lub 4'', a odprowadzenie par paliw odbywać się będzie przez szybkozłączkę typu Camlok 3'' lub 4'' umieszczoną w odległości nie mniejszej niż 0,25m z prawej strony końcówek zlewowych paliwa. Maksymalne napełnienie zbiornika wynosić będzie 95% jego pojemności nominalnej.

Kontrola stanu ilościowego paliw w zbiornikach prowadzona będzie w dwojaki sposób: przy pomocy elektronicznego systemu pomiarowego oraz ręcznie za pomocą listwy pomiarowej. Poziom paliwa jest odniesiony do stałego punktu zbiornika, którym jest górny poziom rury pomiarowej. Listwy pomiarowe mierzą poziom paliwa w zbiorniku z dokładnością do 0,5 mm a sondy elektroniczne z dokładnością do 0,03 mm. Zbiorniki poddawane będą kontroli szczelności: do 20 lat eksploatacji – co 10 lat, powyżej 20 lat eksploatacji – co 5 lat.

Zbiornik posiadać będzie wbudowane w rurę zlewową wewnątrz zbiornika urządzenie zabezpieczające przed przepełnieniem. Jest to mechaniczny zawór bezpośredniego działania uruchamiany pływakiem lub czujnikami. Zbiornik paliwowy zabezpieczony jest ponadto przed mieszaniem się poszczególnych produktów w zbiorniku. Na przewodzie oddechowym zbiornika zainstalowany jest zawór przepełnieniowy (pływak z kulą). Instalacja oddechowa będzie zabezpieczona przed przedostaniem się do niej wody deszczowej i ciał obcych oraz wyposażona w bezpiecznik przeciwogniowy.

Przechowywanie gazu odbywa się w nadziemnych zbiornikach na gaz płynny propan-butan LPG o pojemności 2x4850 litrów. Wydawanie gazu LPG odbywa się za pomocą jednego dystrybutora. Zachowane są strefy i odległości przewidziane zachowaniem bezpieczeństwa przed zagrożeniem pożarowym i wybuchowym (powstanie ściana oddzielenia p.poż o wysokości 2,5m).

Wydawanie paliw

Wydawanie paliw na stacji z pełną hermetyzacją, dokonywane będzie za pośrednictwem dystrybutora – produktowego jednostronnego, posiadającego instalację VRS.

Dystrybutor paliw płynnych posiadać będzie oprócz króćca do poboru paliwa również króciec do odprowadzania oparów. Funkcjonalnie dystrybutor jest tak skonstruowany, że wydawanie paliwa powoduje automatyczne zasysanie oparów z rury wlewu paliwa do zbiornika pojazdu samochodowego (po uruchomieniu dystrybutora następuje automatycznie załączenie pompy próżniowej odsysania par benzyny). Pary benzyny poprzez specjalny wąż, pompę próżniową i dodatkowe orurowanie odprowadzane są do zbiornika stacji paliw. Dystrybutor posiadać będzie konstrukcję nośną wykonaną z kształtowników stalowych połączonych ze sobą. Dystrybutor składa się z następujących zasadniczych zespołów:

- zespołu hydraulicznego,
- zespołu kolumny węży
- zespołu liczydła elektronicznego i okablowania

Zawory wypływowe (pistolety) są wyposażone w automatyczną dźwignię spustową, umożliwiając ręczne otwieranie i zamykanie zaworu odcinającego przepływ paliwa. Wyposażone są w zawór zwrotny – zabezpieczający przed wypływem paliwa w instalacji przy otwartym zaworze odcinającym (ręcznie) i niepracującym dystrybutorze oraz automatyczny zawór odcinający przepływ paliwa przy przepełnieniu tankowanego zbiornika.

Nad dystrybutorem planuje się wykonanie zadaszania o konstrukcji stalowej.

Zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

Woda dostarczana do stacji paliw pochodzi z wodociągu gminnego. Zapotrzebowanie na wodę tak jak ma to miejsce obecnie, będzie zaspokajane z istniejącej sieci wodociągowej. Woda wykorzystywana będzie wyłącznie do celów socjalno-bytowych. Szacunkowe zapotrzebowanie na wodę wyniesie ok. 0,09m³/dobę (normatywne zużycie wody na cele socjalno-bytowe – 0,03m³/dobę, ilość osób personelu obsługi stacji/dobę – 3 osoby). Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba) i okresowo wywożone do oczyszczalni ścieków. Ścieki technologiczne w działalności zakładu nie powstają. Nie przewiduje się zmiany systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Gospodarka odpadami

W wyniku działalności stacji paliw płynnych będą powstawać:

- odpady z prowadzonej działalności gospodarczej,
- odpady socjalno-bytowe,
- odpady powstające w toku działalności można zaliczyć głównie osady z czyszczenia okresowego zbiorników paliw oraz szlamy z osadnika i separatorów ropopochodnych w ciągu odprowadzania ścieków deszczowych.

Na terenie stacji paliw płynnych nie będą prowadzone procesy unieszkodliwiania i neutralizacji odpadów. Wszystkie rodzaje odpadów po segregacji będą okresowo magazynowane w oddzielnych szczelnych pojemnikach, a następnie przekazywane wyspecjalizowanym podmiotom uprawnionym do transportu a następnie odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Na etapie eksploatacji stacji paliw będą wytwarzane odpady inne niż niebezpieczne oraz odpady niebezpieczne. Brak możliwości całkowitej eliminacji powstawania odpadów będzie skutkował koniecznością przeprowadzenia ich przetworzenia poprzez odzysk bądź unieszkodliwienia poprzez wyspecjalizowane firmy.

Odpady będą zbierane selektywnie, czasowo magazynowane w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i wpływem czynników atmosferycznych) a następnie przekazywane do wyspecjalizowanych przedsiębiorstw posiadających aktualne zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. Odpady niebezpieczne przed odbiorem przez wyspecjalizowaną firmę będą składowane w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich w szczelnych pojemnikach chroniących przenikaniem substancji do gruntu i wód.

Wszystkie odpady będą w pierwszej kolejności przekazywane do odzysku, w przypadku braku takiej możliwości do unieszkodliwiania traktując składowanie jako ostateczność.

Każdorazowo przekazaniu odpadów (poza odpadami z grupy 20) będzie towarzyszyło wystawienie karty przekazania odpadu na podstawie wzoru zgodnego z Rozporządzeniem

Ministra Środowiska w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973).

Emisja do powietrza atmosferycznego

Emisja ze zbiorników paliw będzie zorganizowana poprzez 2 zawory oddechowe, po jednym na każdą komorę. Z uwagi na charakterystykę funkcjonowania zbiorników (podziemne posadowienie), w emisji wyróżnić należy trzy różniące się od siebie i przesunięte w czasie fazy:

- emisja przy tzw. „małym oddechu” zaworów oddechowych zbiorników magazynowych, występującym w wyniku dobowych wahań temperatury,
- emisja przy tzw. „dużym oddechu” zaworów oddechowych zbiorników magazynowych, występującym podczas napełniania zbiornika z cysterny,
- emisja przy tzw. „wtórnym oddechu” występującym z nasycenia gazowego przestrzeni zbiorników (występuje sporadycznie).

Ze względu na zorganizowany charakter, wielkość i czas występowania, w rozważaniach uwzględnione zostaną: „mały” i „duży oddech”. Wtórny oddech pojawia się sporadycznie i nie będzie brany pod uwagę. Emisja „małego” oddechu, z uwagi na podpowierzchniowy charakter zbiorników będzie zminimalizowana o czym decydują nieznaczne dobowe wahania temperatur w zbiornikach podziemnych.

Emisja powodowana przez silniki pojazdów samochodowych poruszających się po terenie stacji jak również emisja z baków samochodów podczas dystrybucji paliwa będzie miała charakter emisji niezorganizowanej.

Przedmiotowa inwestycja będzie położona w Obszarze Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki — Rozporządzenie Nr 43 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950, ze zm.).

Najbliższe obszary Natura 2000 zlokalizowane są:

- w odległości ok. 0,8 km — obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003,
- w odległości ok. 2,0 km — specjalny obszar ochrony siedlisk Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016.

Z przedłożonej dokumentacji wynika, że na terenie planowanej inwestycji jak i w jej otoczeniu nie występują gatunki roślin, zwierząt, grzybów oraz nie występują siedliska przyrodnicze objęte ochroną. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie negatywnie oddziaływać na rośliny, zwierzęta i grzyby oraz siedliska przyrodnicze. Inwestycja realizowana będzie na terenie istniejącej stacji gazu płynnego. Na podstawie zebranych danych stwierdza się, że przedmiotowe przedsięwzięcie nie będzie miało potencjalnie dużego, negatywnego oddziaływania na krajobraz.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia oraz zapisami § 17 ust. 1 i 2 Uchwały Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniającej niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 2486) — w ww. obszarze zakazuje się realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów ustawy o oś.

Jednak w myśl art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, zwanej dalej „ustawą o ochronie przyrody”) zakaz ten nie dotyczy realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzona ocena oddziaływania na środowisko wykazała brak znacząco negatywnego wpływu na ochronę przyrody obszaru chronionego krajobrazu.

Biorąc pod uwagę sposób wykorzystania terenu oraz zakres i skalę przedsięwzięcia, realizacja inwestycji nie będzie miała znacząco negatywnego wpływu na przyrodę analizowanego terenu.

Planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003 i Dolina Dolnej Pilicy PLH140016, jak również całej Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 oraz na środowisko przyrodnicze, przyrodę, krajobraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki i inne obszarowe formy ochrony przyrody. W związku z powyższym znajduje się przesłankę do zastosowania art. 24 ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

Ze względu na rodzaj przedsięwzięcia, a także jego lokalizację, nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko

Mając na względzie opisany wyżej stan faktyczny, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu ul. Żeromskiego 53. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Odrzywół w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, że decyzja podlega wykonaniu i brak jest możliwości jej zaskarżenia. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.



WOJT
mgr Marian Kmiecik

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

Otrzymują:

1. Pan Łukasz Reszelewski, zam. ul. Łąkowa 43, 26-425 Odrzywół
2. Strony postępowania wg odrębnego wykazu
- ③ 3. Tablica ogłoszeń UG
4. Strona BIP UG w Odrzywole
5. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przysusze

CHARAKTRYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie stacji gazu płynnego o stację paliw płynnych wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowane jest na terenie działek nr ewid. 1010, 1011, 1012, w miejscowości Odrzywół, gm. Odrzywół.

Stacja paliw po realizacji planowanego przedsięwzięcia prowadzić będzie sprzedaż detaliczną paliw płynnych: benzyny E95, oleju napędowego ON oraz gazu LPG w ramach obsługi lokalnego ruchu samochodowego.

Teren inwestycyjny jest obecnie częściowo zabudowany i zagospodarowany, a w bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowego przedsięwzięcia znajdują się;

- od strony północnej — droga krajowa nr 48, dalej tereny zabudowy zagrodowej,
- od strony południowej — droga gminna, dalej tereny zabudowy zagrodowej,
- od strony wschodniej i zachodnie — tereny zabudowy zagrodowej.

Planowana inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącej stacji LPG o stację paliw płynnych ze zbiornikiem o pojemności 30000l z podziałem 20000l On i 10000l E95 z dystrybutorem 2-paliwowym dwustronnym.

Ponadto zaplanowano budowę wiaty nad polem przyjmowania i dystrybucji paliw płynnych, budowę zbiornika odparowującego, rozbudowę dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, utwardzenie terenu oraz budowę niezbędnej infrastruktury.

Stacja będzie wyposażona w szczelną, nienasiąkliwą, niepalną i łatwo zmywalną nawierzchnię z odwodnieniem kanalizacją deszczową przemysłową z zastosowaniem separatora substancji ropopochodnych oraz zrzutem ścieków oczyszczonych do zbiornika odparowującego o uszczelnionej czaszy.

Stacja nie będzie posiadać odrębnego zaplecza socjalno-usługowego. Do tych celów będzie wykorzystywany istniejący już obiekt.

Na terenie przebudowanej stacji paliw, jako instalacje magazynowania i dystrybucji paliw planuje się:

- zbiornik dwupłaszczowy podziemny o pojemności 30m³, z wydzielonymi komorami na poszczególne paliwa (10m³ benzyna i 20m³ olej napędowy),
- zbiorniki naziemne – 2 szt., o pojemności 4850 litrów każdy na LPG,
- dystrybutor gazu płynnego,
- dystrybutor dwustronny do tankowania paliw (ON i E95).

Prognozuje się sprzedaż paliw w ilości ok.450 m³/rok, ruch ok. 33 tys. samochodów na rok, natomiast dziennie ok. 100 samochodów. Stacja paliw będzie czynna w godzinach od 6.00 do 22.00.

Paliwa będą odbierane przez studzienkę zlewową. Zbiornik magazynujący paliwa będzie podłączony pod kominki oddechowe. Kominki oddechowe będą się znajdować ponad wiatą, na wysokości ok. 5m (wysokość obowiązkowa wynosi 4m). Dz.U.2014.0.1853 t.j. - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych

Instalacja przyjmowania paliw oraz dystrybutory będą wyposażone w urządzenia do hermetycznego przetaczania paliw.

Wszystkie instalacje do przeładunku benzyn (zbiorniki podziemne, naziemne i dystrybutory) zostaną wyposażone w system VRS (tzw. wahadła gazowego).

Obsługa przedsięwzięcia w zakresie wytwarzanych odpadów, ścieków i zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza

W trakcie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja substancji do powietrza i hałasu, spowodowana eksploatacją sprzętu budowlanego i środków transportu. Etap realizacji będzie się wiązał także z powstawaniem ścieków bytowych i odpadów. Uciążliwości związane z realizacją inwestycji będą okresowe i ustąpią po zakończeniu prac budowlanych.

Wnioski końcowe charakterystyki

Rozbudowa stacji polega na dobudowie do stacji gazu płynnego stacji paliw płynnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja będzie realizowana z wykorzystaniem typowych materiałów oraz urządzeń stosowanych w kraju i nie powoduje zarówno na etapie budowy jak i eksploatacji ponadnormatywnej emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Funkcjonowanie planowanej inwestycji nie będzie miało negatywnego wpływu na zdrowie ludzi.

W zakresie ochrony środowiska przedmiotowe przedsięwzięcie będzie spełniać wymagania polskiego prawa oraz będzie zgodne ze standardami Unii Europejskiej. Zawsze znaczące oddziaływanie na środowisko mieści się w granicach terenu, do którego Inwestor posiada tytuł prawny.

WÓJT GMINY ODRZYWÓŁ
ul. Warszawska 53
26-425 Odrzywół, woj. Mazowieckie

WÓJT
mgr Marcin Knieciak