

ZARZĄDZENIE NR 94.2020

WÓJTA GMINY ODRZYWÓŁ
z dnia 17 lutego 2020 roku

***w sprawie przyjęcia Instrukcja postępowania na wypadek awarii
przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Gminie Odrzywół***

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 oraz art. 30 ust. 2 pkt. 3 i art. 33 ust. 1 ustawy o z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1696 i 1815), w związku z art. 3 ust. 1 oraz art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019r. poz. 1495), zarządzam

§ 1. Wprowadzić instrukcję postępowania na wypadek awarii przepompowni ścieków i oczyszczalni ścieków w Gminie Odrzywół w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Odrzywole.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
mgr Marian Kmiecik

**Instrukcja postępowania na wypadek awarii przepompowni ścieków
i oczyszczalni ścieków w gminie Odrzywół**

1. Instrukcja określa sposoby postępowania w wyniku wystąpienia awarii przepompowni ścieków i komunalnej oczyszczalni ścieków w Odrzywole.
2. Zakładem, który eksploatuje sieć kanalizacyjną i oczyszczalnię ścieków w Odrzywole jest Urząd Gminy w Odrzywole. Bezpośrednim wykonawcą jest Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Gminy w Odrzywole.
3. Aktualnie w Gminie czynnych jest 9 sztuk przepompowni ścieków komunalnych pompujących ścieki do oczyszczalni ścieków w Odrzywole, a mianowicie:
 - Odrzywół, ul. Warszawska (Oczyszczalnia Ścieków Komunalnych) – 1 szt.
 - Odrzywół, ul. Radomska – 1 szt.
 - Odrzywół, ul. Praga – 1 szt.
 - Odrzywół, ul. Tomaszowska – 1 szt.
 - Wysokin, ul. dr H. Spoczyńskiej – 2 szt.
 - Ceteń – 1 szt.
 - Lipiny – 1 szt.
 - Emilianów – 1 szt.
4. Bezpośredni nadzór nad obsługą sieci ma Kierownik Referatu Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy lub osoba przez niego wyznaczona.
5. Do usuwania awarii zobowiązani są pracownicy w/w Referatu w Urzędzie Gmin - pracownik obsługi oczyszczalni, kierowcy wozów asenizacyjnych (w ilości 2 osoby) i samochodu specjalnego WUKO, pracownik obsługi sieci wodno-kanalizacyjnej.
6. Postępowanie na wypadek awarii:
 - 6.1 Przyjęcie zgłoszenia przez pracowników Urzędu Gminy i przekazanie informacji Kierownikowi Referatu lub osobie wyznaczonej.

- 6.2 Przystąpienie do ustalenia lokalizacji pompowni na której wystąpiła awaria.
- 6.3 Ocena przyczyny awarii pompowni lub oczyszczalni przez Kierownika i podjęcie decyzji o sposobie naprawy.
- 6.4 Jeżeli awaria na przepompowni wymaga odbioru ścieków to wozy asenizacyjne przewożą je do najbliższej położonej przepompowni, bezpośrednio na oczyszczalnię ścieków lub do punktu zlewnego przy oczyszczalni, aż do usunięcia awarii.
- 6.5 W przypadku awarii oczyszczalni ścieków, która uniemożliwi oczyszczanie ścieków Kierownik Referatu lub osoba wyznaczona podejmuje decyzje o wywozie ścieków wozami asenizacyjnymi do komunalnej oczyszczalni ścieków w Klwowie, a w drugiej kolejności do oczyszczalni ścieków w Potworowie. Podstawą przekazania ścieków do tych oczyszczalni ścieków są umowy międzygminne.
- 6.6 Po usunięciu awarii oczyszczalni jest sporządzony raport określający ilość wywożonych ścieków do innych oczyszczalni, który będzie podstawą rozliczenia na podstawie obowiązujących cen za 1m³ ścieków.
7. Pracownicy Urzędu Gminy zaangażowani w proces usunięcia awarii winni bezwzględnie przestrzegać:
- obowiązujących przepisów BHP,
 - ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019, poz.1439, 1495)
 - ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019, poz. 2010, z 2020 r., poz. 150).

WÓJT
mgr Marian Kmiecik